

TIEDOTE AAPISKUJAN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE SEKÄ HENKILÖKUNNALLE

Aapiskujan kouluun tehtiin keväällä 2021 Vimpelin kunnan tilaama rakennuksen kosteus – ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Polygon Finland Oy:n toimesta. Tutkimuksen tulokset ja toimienpidesuunnitelma on esitelty sekä Vimpelin kunnan sisäilmatyöryhmälle että kunnanvaltuutetuille 1.6.2021. Koulua ei ole asetettu käyttökieltoon ja koulun käyttöä voidaan jatkaa poikkeusjärjestelyin.

Koululaisten kesäloman 2021 aikana toteutettiin Polygon Finland oy ja henkilöstön toimesta suunnitelman mukaiset eristys-, paine-ero- ja väistöratkaisut Aapiskujan koulun tiloihin, että tiloissa voidaan opetusta terveysturvallisesti jatkaa. Toimenpiteet todettiin yhdessä Polygonin ja teknisen toimen sekä rehtorin kanssa tarkastuksella 7.9.2021. Toimenpiteet on toteutettu kuluvan syksyn aikana.

Vimpelin sisäilmatyöryhmä on kokouksessaan 2.11.2021 Aapiskujan koulun tilannetta ja päättänyt seuraavaa:

Painerojen mittaamista jatketaan ja varmistetaan ettei kellaritilojen ilmaa siirry muihin tiloihin. Sisäilmatutkimukset toteutetaan pakkaskauden alkaessa ja jatketaan säännöllisesti koko pakkaskauden ajan.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu ja julkaisee tiedotteen seuraavan kerran marras- joulukuun vaihteessa.

Vimpelissä 2.11.2021

Esa Kaunisto
sivistystoimenjohtaja

Riikka Jaatinen
rehtori

Ville Karjalainen
tekninen johtaja

Lisätietoja antaa

Esa Kaunisto

p. 044 2970 228